



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ АПБ.RU.OC002/2.Н.00750

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ЛСР. Стеновые материалы».  
Адрес: 187330, РОССИЯ, область Ленинградская, город Отрадное, шоссе Никольское, дом 55.  
ОГРН: 1144706000482 Телефон: +78123348772, факс: +78123348773.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ЛСР. Стеновые материалы».  
Адрес: 187330, РОССИЯ, область Ленинградская, город Отрадное, шоссе Никольское, дом 55.  
ОГРН: 1144706000482 Телефон: +78123348772, факс: +78123348773.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ООО «Пожарная Сертификационная Компания», ОГРН: 1117746604502, 125319, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33 Б, тел. +7(499) 677-56-40. Свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.RU.ЖРТ1.OC.002/2 действительно до 03.08.2018 г.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Конструкция несущая из блоков стеновых (марка по плотности не ниже D500, класс по прочности на сжатие не ниже B2,5, толщина не менее 150 мм; марка по плотности не ниже D500, класс по прочности на сжатие не ниже B2,5, толщина не менее 100 мм; марка по плотности не ниже D600, класс по прочности на сжатие не ниже B3,5, толщина не менее 150 мм), выпускаемая по ГОСТ 31360-2007.

код ОК 034 (ОКПД2)

23.61.11.141

код ТН ВЭД

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, свода правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции». Предел огнестойкости перегородок стеновых класса прочности не ниже B2,5, толщиной не менее 100 мм - REI 120, предел огнестойкости перегородок стеновых класса прочности не ниже B2,5, толщиной не менее 150 мм - REI 180, предел огнестойкости перегородок стеновых класса прочности не ниже B3,5, толщиной не менее 100 мм - REI 120

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протоколы сертификационных испытаний №№ АПБ-040/01-2017 от 25.01.2017 г., АПБ-041/01-2017 от 25.01.2017 г., АПБ-042/01-2017 от 25.01.2017 г., ИЛ ООО «Пожарная Сертификационная Компания», рег. № АПБ.RU.ЖРТ1.ИЛ.002/2 до 03.08.2018 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), № СДС.НРС.RU.001.OC.05.00100 от 16.02.2017 г., выдан ОС ООО «ПромСтандарт», рег. № СДС.НРС.001.OC.05.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 31.01.2017 по 30.01.2020



Руководитель  
(заместитель руководителя  
органа по сертификации)  
(подпись, инициалы, фамилия)

М.В. Ануфриков

Эксперт (эксперты)  
(подпись, инициалы, фамилия)

Е.Э. Борисова

001452